



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54  
E-mail: [sevkav@gosnadzor.ru](mailto:sevkav@gosnadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 365-57-27/П**

« 14 » октября 2017 г.

Законному представителю  
МАОУ ДО «МЭЦ»  
Российская Федерация,  
Краснодарский край,  
350080, г. Краснодар,  
ул. Тюляева, 33.

Главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками потребителей Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору **Киреев Сергей Николаевич**, на основании акта проверки от 14.11.2017 г. № 365-57-27, составленного в отношении Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей центр дополнительного образования детей "Межшкольный эстетический центр" муниципального образования город Краснодар (далее **МАОУ ДО «МЭЦ»**), место нахождения: 350080 г. Краснодар, ул. Тюляева, 33.; место осуществления деятельности: 350080 г. Краснодар, ул. Тюляева, 33;

в присутствии: зам. по АХР **МАОУ ДО «МЭЦ» Крышкин П.П.**;

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1.	Не обеспечено ведение всей необходимой технической документации.	ПТЭЭП гл. 1.8.	01.12.2017г.
2.	Отсутствует график проведения профилактических испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.	ПТЭЭП п. 1.2.6., 2.12.17.	01.12.2017г.
3.	Отсутствуют паспорта на каждое находящееся в эксплуатации заземляющие устройство.	ПТЭЭП п. 2.7.15.	01.12.2017г.
4.	Не организовано ведение журнала учета и содержания средств защиты в соответствии с требованием действующих правил, не организовано проведение периодического осмотра (1 раз в 6 месяцев) наличие и состояние средств защиты с записью результатов осмотра.	ИПиИСЗ п. 1.2.4., 1.4.2. прил 1.	01.12.2017г.
5.	Отсутствуют рассеиватели на светильниках (помещение склада).	ПТЭЭП п. 2.12.7.	01.12.2017г.

6.	Применяются для питания переносных и передвижных эл. приемников шнуры и кабели не предназначенные для этого (переноски).	ПУЭ п. 2.1.50.	01.12.2017г.
7.	Не окрашены открыто проложенные заземляющие проводники в черный цвет.	ПТЭЭП, п.2.7.7.	01.12.2017г.
8.	Не обеспечено наличие запасных частей, материалов и условия их поставки.	ПТЭЭП п. 1.6.10.	01.12.2017г.
9. 4	Нанести надписи на всю коммутационную аппаратуру, указывающие операции, для которых они предназначены (РЩ столовой).	ПТЭЭП п. 2.2.14.	01.12.2017г.
10. 4	Не демонтированы не используемые электрические сети, находящиеся под напряжением (балкон актового зала).	ПТЭЭП, п. 1.6.1.	01.12.2017г.
11. 4	Отсутствует запирающие устройства РУ. (щиты, сборки по территории учреждения в т.ч. ЭЩ-2)	ПТЭЭП п. 2.2.4.	01.12.2017г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская,4, кабинет 14.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:  
Директор **МАОУ ДО «МЭЦ»**



Амбарцумян М.А.

(подпись, ФИО)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

---

Лица, вынесшие предписание:

Главный государственный инспектор  
межрегионального отдела по надзору за  
электроустановками потребителей  
Северо-Кавказского управления  
Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и  
атомному надзору



С.Н. Киреев

Экземпляр предписания на 2-х листах для исполнения получен

---